

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Att: Espen Gilboe-Hermansen

DERES REF: 2008/383/GIES

VÅR REF:JIH

DATO: 15.05.09

Høringsbrev - "Forslag til endringer i forskrift 26.juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn"

BFO Brann takker for mottatt forespørsel, og gir herved vår tilbakemelding på høringsutkastet. Helt generelt vil vi få presisere at våre forslag til forskriftkrav/kommentarer ikke er ment å være strengere enn VTEK. Bygger man et bygg iht. VTEK må man ikke komme i en situasjon der man dagen etter overtakelse må iverksette utbedringstiltak som burde være fanget opp i byggesaken.

1. Røykvarsler – forslag om endring av forskrift 26.juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 1-3, § 2-5 og § 9-1.

Til § 1-3 Ingen kommentarer utover forslag til endring.

Til § 2-5 **Følgende** kommentarer til forslag til endring;

a) Røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i bolig.

Forskriften krever at alarm skal høres tydelig på alle soverom når dører er lukket. BFO Brann er av den oppfatning at mange (befolkningen/forsikringsselskap) tror at dette betyr at man kun trenger en røykvarsler i boligen, selv om kravet kan bety at det kreves flere for at forskriften er ivaretatt. BFO Brann er av den oppfatning at det bør være minst en godkjent røykvarsler pr. etasje i boligen som et minimum, eventuelt må det presiseres at dette kan medføre installasjon av flere enn en røykvarsler.

I nye boliger er det ofte egne tekniske rom, her skulle det vært en varsler.

Videre er det etter BFO Brann sitt syn også viktig å fokusere på at røykvarslere skal ha sikker strømforsyning (nettilkobling), da manglende lydnivå som følge av defekt batteri ofte er årsak til at røykvarsleren ikke fungerer.

For å få til dette bør det monteres seriekoblede røykvarslere trådløst eller med kabel.

b) Bygninger med flere enn en boenhet.

Da det ikke er et alminnelig krav om felles røykvarslerdekning eller brannalarmanlegg i bygninger med flere enn en boenhet er det svært få som har installert en felles brannvarsling. Basert på erfaringer og studier av brannsikkerhet i bruksfasen, mener BFO Brann at det svært sjelden blir gjennomført risikovurderinger av brannvarslingen og rømningsforhold i denne type bygg. Seriekoblede røykvarslere i felles rømningsvei burde være et krav i disse byggene.

c) Slokkeutstyr i bolig.

Når det står pulverapparat på min. 6 kg med ABC pulver, er ikke dette godt nok. Her må det også stå en minimum effektklasse, for eksempel 33A 233B.

Dette for at brukere skal ha en håndsløkker som er effektiv i bruk.

Det man må huske er at det er profesjonelle folk som sløkker "test-bålene" når en sløkker skal godkjennes.

Til § 9-1 Ingen kommentarer utover forslag til endring.

2. *Håndsløkkere - forslag om endring av forskrift 26.juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 1-3, § 9-1.*

Til § 1-3 Ingen kommentarer utover forslag til endring.

Til § 9-1 Ingen kommentarer utover forslag til endring.

3. *Manuelt sløkkeutstyr – forslag om endring av forskrift 26.juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-5.*

Til § 2-5 **Følgende** kommentarer til forslag til endring;

a) Se overnevnte punkt 1: § 2-5 punkt c)

b) Husbrannslange.

Forslag til endring er positivt, men BFO Brann mener det er viktig at det også må stå at fastform brannslange alltid skal være koblet til vann.

4. *Sentral etterforskningsgruppe – forslag om ny bestemmelse i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.juni 2002.*

Til § 5-6 **Følgende** kommentarer til forslag til ny bestemmelse;

BFO Brann er enig i at brannetterforskning er et viktig brannforebyggende arbeid, og stiller seg positiv til direktoratets forslag til ny bestemmelse § 5-6, der man tydeliggjør brannvesenets plikt til å bistå politiet i brann- og ulykkesetterforskning på linje med de lokale nettselskapene, og at samarbeid mellom kommunene også eksegeres.

For å kunne yte bistand til denne type arbeid er det viktig at myndighetene også ser nærmere på hvordan man ivaretar utdanningsaspektet når det gjelder brannvesenets kompetanse, herunder kompetanse til denne type arbeid. Henviser her til BFO Brann sitt innspill om den branntekniske utdanningen i Norge, "Bekymringsmelding fra BFO Brann", datert 31.12.2008 som ble sendt Justis-, Kunnskaps- og kommunal- og regionaldepartementet, med kopi til DSB.

BFO Brann presiserer i dette brevet at det vil være et betydelig potensial og ha positiv effekt for samfunnsutviklingen at man bedrer og utvikler utdanningskonsepter i Norge, både med tanke på samfunnsøkonomi og kvaliteten i den redningsoperative og forebyggende tjenesten i kommunene. Etter BFO Branns mening er det et sterkt behov for å bedre kvaliteten på utdanningen i markedet, og for å bedre kvaliteten på de totale læringsressursene– slik at det «produseres» en tilstrekkelig mengde kandidater for å dekke de kommende behov for å ivareta etterspørselen i markedet. Dette vil spesielt gjelde den kompetansen som er nødvendig for å dekke behovene innen brannforebyggende avdelinger i brannvesenet som skal være en katalysator og tilsynsaktør for at eiere av byggverk skal sikre sine eiendommer i tråd med HMS-regelverket, og som nå også skal bistå politiet i brann- og ulykkesetterforskning.

BFO Brann takker for muligheten til å bistå i DSBs utredning ved høringsprosessen, og står svært gjerne til disposisjon dersom noe ønskes utdypet eller diskutert.

Som underlag for BFO Brann sine uttalelser ble det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av deltagere som representerer både rådgivere, leverandører, utførende og eiere av bygg.

Følgende har vært del av arbeidsgruppen for dette høringsbrev;

Tom Tobiassen

Produktansvarlig Brann, Niscayah

Jon Erik Svegård

Marked, Thermax

Egil Kjøsnes

Senior Salgsingeniør, Siemens AS BTD Fire Safety

Eirik Aune

Avdelingsleder Trondheim, NEAS Brannconsult AS

Jorunn Iren Husby

Nestleder BFO Brann

Leder FM, Trondheim Energi Eiendom AS

Med vennlig hilsen
BFO Brann

Jorunn Iren Husby

Nestleder

Mobilnr. 90883210

e-post: jorunn.iren.husby@trondheimenergi.no